

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Емец Валерий Сергеевич
Должность: Директор филиала
Дата подписания: 23.10.2023 14:01:18
Уникальный программный ключ:
f2b8a1573c9

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
Рязанский институт (филиал)
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования
«Московский политехнический университет»

УТВЕРЖДАЮ
Директор
_____ В.С. Емец
«___» _____ 2023 г.

Рабочая программа дисциплины
«Электропитающие системы и сети»

Направление подготовки
13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника»

Направленность образовательной программы
Электроснабжение

Квалификация, присваиваемая выпускникам
Магистр

Форма обучения
Очная, заочная

1 Наименование дисциплины

«Электропитающие системы и сети»

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

2.1. Цель освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является:

- формирование у обучающихся / углубление уровня освоения обучающимися профессиональных компетенций, необходимых для решения следующих задач профессиональной деятельности

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную деятельность:

– 20 Электроэнергетика

К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка обучающихся к выполнению следующих трудовых функций в соответствии с профессиональными стандартами

Таблица 1 Наименование профессиональных стандартов

Наименование профессиональных стандартов (ПС)	Код, наименование и уровень квалификации ОТФ, на которые ориентирована дисциплина	Код и наименование трудовых функций, на которые ориентирована дисциплина
<i>20.002 «Работник по эксплуатации оборудования автоматизированных систем управления технологическим процессом гидроэлектростанции/гидроаккумулирующей электростанции»</i>	<i>научно-исследовательский</i>	<i>Анализ дефектов, выявленных в процессе эксплуатации оборудования АСУ ТП Анализ работы оборудования АСУ ТП при авариях и нарушениях нормального режима работы</i>
	<i>эксплуатационный</i>	<i>Фиксация результатов анализа в специализированных информационных программах и (или) формах отчетности (журналах) Разработка технических решений по исключению случаев неисправности оборудования АСУ</i>

Наименование профессиональных стандартов (ПС)	Код, наименование и уровень квалификации ОТФ, на которые ориентирована дисциплина	Код и наименование трудовых функций, на которые ориентирована дисциплина
		<p><i>ТП и повышению надежности его работы при дальнейшей эксплуатации</i></p> <p><i>Устранение замечаний по результатам проверок инспектирующих и надзорных организаций, обследований, заключений проектных институтов, независимых экспертов</i></p>

В результате освоения дисциплины «Электропитающие системы и сети» у обучающегося формируются:

Профессиональных компетенций (ПК)

ПК – 1

ПК - 2

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код компетенции	Результаты освоения ОП (содержание компетенций)	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
1	2	3
Общепрофессиональные		
ПК-1	ПК-1 Решение производственно-технических задач по сопровождению эксплуатации технических средств автоматизированных систем управления технологическим процессом в электроэнергетике	ПК-1.1. Знать: основные понятия в области автоматизированных систем управления производством ПК-1.2. Уметь: решать задачи аналитического характера, предполагающих выбор и многообразие актуальных способов решения задач ПК-1.3. Владеть: навыками предоставления в отделы организации технических документов
ПК- 2	ПК-2 Решение производственно-технических задач по техническому обслуживанию технических средств	ПК-2.1. Знать: основные положения национальной нормативной базы в области документооборота АСУТП ПК-2.2. Уметь: разрабатывать, оформлять и

	автоматизированных систем управления технологическим процессом в электроэнергетике	внедрять нормативные документы по проектированию АСУТП ПК-2.3. Владеть: навыками анализа статистических данных о деятельности организации в области автоматизированных систем управления производством
--	--	---

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы магистратуры

Дисциплина «Электропитающие системы и сети» согласно рабочему учебному плану относится к части блока формируемой участниками образовательных отношений.

Дисциплина частично реализуется в форме практической подготовки.

3.1 Требования к входным знаниям, умениям и навыкам обучающихся

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения данной дисциплины: надежность электроэнергетических систем, электрические схемы генерирующих и сетевых организаций, инжиниринговая деятельность.

Для освоения дисциплины «Электропитающие системы и сети» студент должен:

а) знать:

–режимы работы электрической системы от производства до потребления электрической энергии;

б) уметь:

- применять, эксплуатировать и производить выбор режимов работы элементов релейной защиты и автоматики; формировать законченное представление о принятых решениях и полученных результатах в виде научно - технического отчета с его публичной защитой;

в) владеть:

- методами расчета переходных и установившихся режимов работы в ЭЭС.

3.2 Изучение дисциплины «Электропитающие системы и сети» позволит овладеть

Принципами проектирования зданий и сооружений на подрабатываемых территориях, методами выбора конструктивных схем при использовании технико-экономического анализа применяемых конструкций, сформирует навыки конструирования и расчета конструкций специального назначения при решении конкретных задач с использованием нормативной литературы, стандартов и некоторых систем автоматизированного проектирования.

Данная дисциплина необходима для прохождения научно-исследовательских 1 и 2 практик и подготовки магистерской диссертации.

4 Объем дисциплины «Электропитающие системы и сети» в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часа.

Объем дисциплины «Электропитающие системы и сети» в академических часах указан в таблице 2.

Таблица 2 – Объем дисциплины «Электропитающие системы и сети» в академических часах (для заочной формы обучения)

Объем дисциплины	Объем в часах
Курс/ семестр	3/5
Всего часов	108
Контактная работа обучающихся с преподавателем	28
Аудиторная работа (всего)	28
в том числе:	
Лекции	10
Семинары, практические занятия	18
Лабораторные работы	
Самостоятельная работа обучающихся (всего)	80
в том числе	
Курсовая работа	28
Внеаудиторная работа	52
Вид промежуточной аттестации (З - зачет, Э - экзамен, ЗО – зачет с оценкой)	Э
Общая трудоемкость дисциплины, час	108
Общая трудоемкость дисциплины, з.е.	3

5 Содержание дисциплины «Электропитающие системы и сети», структурированное по темам с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

5.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)

Распределение разделов дисциплины «Электропитающие системы и сети» по видам учебных занятий и их трудоемкость для заочной формы обучения указаны в таблицах 3.

Таблица 3 – Разделы дисциплины «Электропитающие системы и сети» и их трудоемкость по видам учебных занятий для студентов заочной формы обучения

№ п/п	Раздел дисциплины	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу обучающихся, и трудоемкость (в часах)					Вид промежуточной аттестации
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Третий семестр							
1	Общие сведения об электроэнергетических системах и электрических сетях	54	6	10		40	Устный опрос	
2	Линии электропередачи	54	4	8		40	Устный опрос	
	Форма аттестации							3, Э
	Всего часов по дисциплине в третьем семестре	108	10	18		80		
	Всего часов по дисциплине	108	10	18		80		

5.2 Содержание дисциплины «Электропитающие системы и сети», структурированное по темам

Содержание лекционных и практических занятий для заочной формы обучения – в таблицах 4 и 5.

Таблица 4 – Содержание лекционных занятий для студентов заочной формы обучения

№ п/п	Наименование темы дисциплины	Объем в часах
1	2	3
	Раздел 1. Общие сведения об электроэнергетических системах и электрических сетях	6
	Понятие о системах электроснабжения.	
	Назначение и типы электрических станций и режимы их работы.	
	Структурные схемы передачи электроэнергии к потребителям.	
	Раздел 2. Линии электропередачи	4
	Общие сведения о линиях электропередачи до и свыше 1 кВ.	
	Устройство и конструктивное выполнение электрических сетей напряжением до 1000 В.	
	Выбор сечений проводов и кабелей по допустимому нагреву электрическим	

	током.	
	Графики электрических нагрузок. Потери мощности и электроэнергии в электрических сетях.	
	Расчет электрических нагрузок в электроустановках напряжением до 1000 В.	
	Защита электрических сетей в установках напряжением до 1000В.	
	Выбор и расчет электрических сетей на потерю напряжения	
	Кабельные и воздушные линии электропередачи	
	ВСЕГО	10

Таблица 5 – Содержание практических занятий для студентов заочной формы обучения

№ п/п	Наименование темы дисциплины	Объем в часах
1	2	3
	Практическое занятие №1. Общие сведения об электроэнергетических системах и электрических сетях	4
	Практическое занятие №2. Линии электропередачи	2
	Практическое занятие №3. Трансформаторы	2
	Практическое занятие №4. Нагрузки узлов	2
	Практическое занятие №5. Схемы электрических сетей	2
	Практическое занятие №6. Расчеты режимов электрических сетей	2
	Практическое занятие №7. Дальние электропередачи переменного и постоянного тока	2
	Практическое занятие №8. Основные сведения о режимах электроэнергетических систем	2
	ВСЕГО	18

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Электропитающие системы и сети»

Перечень разделов дисциплины «Электропитающие системы и сети» и рекомендуемой литературы (из списка основной и дополнительной литературы) для самостоятельной работы студентов приведены в таблицах 6.

Таблица 6 – Учебно-методическое обеспечения самостоятельной работы обучающихся для студентов заочной формы обучения

№ п/п	Тема дисциплины, литература (ссылка на номер в списке литературы)	Объем в часах
1	2	3
	Раздел 1. Общие сведения об электроэнергетических системах и электрических сетях	
	Самостоятельное изучение учебного материала по лекциям [1, 2, 4].	14
	Самостоятельное изучение учебного материала по практическим занятиям ПЗ №1 – 4 [4–7], дополнительно [11-13]	24
	Раздел 2. Линии электропередачи	

	Самостоятельное изучение учебного материала по лекциям [1, 2, 4].	20
	Самостоятельное изучение учебного материала по практическим занятиям ПЗ №5 – 8 [4–7], дополнительно [11-13]	22
	ВСЕГО:	80

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Электропитающие системы и сети»

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Таблица 7 – Паспорт фонда оценочных средств

№	Наименование разделов дисциплины	Содержание раздела (темы)	Код компетенции	Знания, умения, навыки, необходимые для формирования соответствующей компетенции	Форма текущего контроля знаний, умений, навыков, необходимых для формирования соответствующей компетенции
1	Общие сведения об электроэнергетических системах и электрических сетях	1. Понятие о системах электроснабжения. 2. Назначение и типы электрических станций и режимы их работы. 3. Структурные схемы передачи электроэнергии к потребителям	ПК-1 Решение производственных-технических задач по сопровождению эксплуатации технических средств автоматизированных систем управления технологическим процессом в электроэнергетике	ПК-1.1. Знать: основные понятия в области автоматизированных систем управления производством ПК-1.2. Уметь: решать задачи аналитического характера, предполагающих выбор и многообразие актуальных способов решения задач ПК-1.3. Владеть: навыками предоставления в отделы организации технических документов	Опрос по контрольным вопросам

2	Линии электропередачи	<p>1. Общие сведения о линиях электропередачи до и свыше 1 кВ.</p> <p>2. Устройство и конструктивное выполнение электрических сетей напряжением до 1000 В.</p> <p>3 Выбор сечений проводов и кабелей по допустимому нагреву электрическим током.</p> <p>4. Графики электрических нагрузок. Потери мощности и электроэнергии в электрических сетях. 5. Расчет электрических нагрузок в электроустановках напряжением до 1000 В</p> <p>6 Защита электрических сетей в установках напряжением до 1000В</p> <p>7 Выбор и расчет электрических сетей на потерю напряжения</p> <p>8 Кабельные и воздушные линии электропередачи</p>	<p>ПК-2</p> <p>Решение производственных технических задач по техническому обслуживанию технических средств автоматизированных систем управления технологическим процессом в электроэнергетике</p>	<p>ПК-2.1. Знать: основные положения национальной нормативной базы в области документооборота АСУТП</p> <p>ПК-2.2. Уметь: разрабатывать, оформлять и внедрять нормативные документы по проектированию АСУТП</p> <p>ПК-2.3. Владеть: навыками анализа статистических данных о деятельности организации в области автоматизированных систем управления производством</p>	Опрос по контрольным вопросам
---	-----------------------	---	---	--	-------------------------------

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования

Таблица 8 - Этапы формирования компетенций

№ п/п	Этапы формирования компетенций по темам дисциплин	Код контролируемой компетенции	Период формирования компетенций	Вид занятий, работы
1.	Раздел 1. Общие сведения об электроэнергетических системах и электрических сетях	ПК – 1	В течение 3 семестра	Лекция, практические занятия.
2.	Раздел 2. Линии электропередачи	ПК – 2	В течение 3 семестра	Лекция, практические занятия.

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

7.3.1 Вопросы к зачёту по дисциплине «Электропитающие системы и сети» для студентов очной формы обучения:

Текущая аттестация по разделу 1 заключается в опросе обучающихся по контрольным вопросам.

Пример:

1. В каких случаях схемы ТЭЦ строятся с ГРУ
2. В каких случаях схемы ТЭЦ строятся по балочному принципу
3. Определение мощности трансформаторов связи с системой на ТЭЦ с ГРУ
4. Определение мощности балочных трансформаторов ТЭЦ
5. Цель соединения в кольцо шин секций ГРУ
6. Роль реакторов, устанавливаемых на ТЭЦ
7. Эффект применения сдвоенных реакторов на ТЭЦ. Краткая характеристика
8. Определение мощности генераторов ТЭЦ с ГРУ
9. Определение мощности генераторов балочной ТЭЦ
10. Классификация подстанции по способу присоединения к сети
11. Основные требования предъявляемые к подстанциям
12. Типовые схемы РУ с напряжением 35 кВ и выше. Привести пример
13. Типовые схемы РУ с напряжением 6 – 10 кВ и выше. Привести пример
14. Основные преимущества комплектных трансформаторов подстанций балочного типа
15. Основные конструктивные элементы турбогенератора
16. Основные конструктивные элементы трансформатора
17. Шаг шкалы номинальных мощностей. Краткое описание
18. Перечислить виды систем охлаждения трансформаторов
19. Пояснить буквенно-цифровое обозначение трансформаторов
20. Схема и группа соединений обмоток трансформатора. Краткое описание
21. Определение коэффициента трансформации.
22. Конструктивные особенности автотрансформатора
23. Открытые и закрытые РУ. Их достоинства и недостатки
24. Элегазовые РУ. Краткая характеристика
25. Назначение силовых выключателей
26. Назначение разъединителей
27. Назначение выключателей нагрузки и плавких предохранителей
28. Недостатки масляных и воздушных выключателей
29. Вакуумные и элегазовые выключатели. Их преимущества
30. Режимы работы трансформатора
31. Режим систематической перегрузки трансформатора. Дать пояснение
32. Режим аварийной перегрузки трансформатора. Дать пояснение

33. Уравнение баланса активной мощности. Записать и пояснить
34. Величина потери активной мощности в электрической сети
35. Причина изменения частоты в ЭЭС
36. Первичное и вторичное регулирование частоты. Краткая характеристика
37. Оптимальное распределение активной мощности между агрегатами электростанций
38. Уравнение баланса реактивной мощности. Записать и пояснить
39. Составляющие уравнения реактивной мощности. Перечислить

Текущая аттестация по **разделу 2** заключается в устном опросе обучающихся по контрольным вопросам.

Пример:

1. Источник реактивной мощности
2. Назначение шунтирующих реакторов
3. Схемы включения конденсаторных батарей. Краткая характеристика
4. Факторы, от которых зависит напряжение электропередачи
5. Основные типы конфигурации электрических сетей
6. Шкала номинальных напряжений электрических сетей. Привести пример
7. Перечислить технические ограничения при выборе сечения проводников
8. Задача расчета провода на прочность
9. Исходный режим. Дать определение
10. Стрела провеса провода. Пояснить
11. Перечислить факторы, от которых зависят габариты ВЛ
12. Грозозащитный трос. Краткая характеристика
13. Сложнозамкнутая электрическая сеть. Дать определение
14. Классификация устройств регулирования напряжения. Краткая характеристика
15. Централизованное регулирование напряжения. Краткое описание
16. Принципиальная схема трансформатора с ПБВ и РПН. Изобразить
17. Постоянные и переменные потери электроэнергии. Дать определение
18. Составляющие постоянных потерь. Перечислить
19. Число часов использования наибольшей нагрузки. Пояснить
20. Число часов наибольших потерь мощности. Пояснить

При проведении каждого письменного опроса обучающимся задается два вопроса - один по разделу 1, а другой по разделу 2, на которые они должны дать ответы. Критерии оценивания ответов:

- 100 баллов – при правильном и полном ответе на два вопроса;
- 75...99 баллов – при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, но не полном ответе на другой из вопросов;

- 50...74 баллов – при правильном, но неполном ответе на два вопроса;
- 25...49 баллов – при правильном полном или неполном ответе только на один из вопросов;
- 0...24 баллов – при отсутствии ответов или правильных ответов на вопросы.

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Методические рекомендации по проведению зачета

1. Цель проведения

Основной целью проведения элементов промежуточной аттестации является определение степени достижения целей по учебной дисциплине или ее разделам. Осуществляется это проверкой и оценкой уровня теоретических знаний, полученных студентами, умения применять их к решению практических задач, степени овладения студентами практическими навыками и умениями в объеме требований рабочей программы по дисциплине, а также их умение самостоятельно работать с учебной литературой.

2. Форма проведения

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине в соответствии с учебным графиком, является зачет. Зачет проводится в объеме рабочей программы в устной форме. Зачетные билеты должны содержать две части - теоретическую и практическую. Информация о структуре билетов доводится студентам заблаговременно.

3. Метод проведения

Зачет проводится по билетам.

По отдельным вопросам допускается проверка знаний с помощью технических средств контроля. При необходимости могут рассматриваться дополнительные вопросы и проблемы, решаться задачи и примеры.

4. Критерии допуска студентов к зачету

В соответствии с требованиями руководящих документов и согласно Положению о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов института, к зачету допускаются студенты, выполнившие все требования учебной программы.

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является зачет, в процессе которого определяется сформированность обозначенных в рабочей программе компетенций.

Инструментами измерения сформированности компетенций и готовности к промежуточной аттестации является получение по трем текущим аттестациям

суммарной оценки не ниже 200 баллов, при условии получения за каждый устный опрос оценки не ниже 50 баллов;

Студент, выполнивший эти требования, допускается преподавателем к промежуточной аттестации – «зачету».

Таблица 9 – Балльно-рейтинговый механизм проведения промежуточной аттестации

Текущие аттестации	5 неделя	9 неделя	10 неделя	15 неделя
Количество баллов	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50
Шкала оценивания текущей аттестации	Зачтено	Зачтено	Зачтено	Зачтено

5. Организационные мероприятия

5.1. Назначение преподавателя, принимающего зачет

Зачет принимается лицами, которые читали лекции по данной дисциплине, Решением заведующего кафедрой определяются помощники основному экзаменатору из числа преподавателей, ведущих в данной группе практические занятия, а если лекции по разделам учебной дисциплины читались несколькими преподавателями, то определяется состав комиссии для приема зачета.

5.2. Конкретизация условий, при которых студенты освобождаются от сдачи зачета (основа - результаты рейтинговой оценки текущего контроля).

По представлению преподавателя, ведущего занятия в учебной группе, заведующий кафедрой может освободить студентов от сдачи зачета. От зачета освобождаются студенты, показавшие отличные и хорошие знания по результатам рейтинговой оценки текущего контроля, с выставлением им оценок «отлично» и «хорошо» соответственно.

6. Методические указания экзаменатору

6.1. Конкретизируется работа преподавателей в пред зачётный период и в период непосредственной подготовки обучающихся к зачету.

Во время подготовки к зачету возможны индивидуальные консультации, а перед днем проведения зачета проводится окончательная пред зачетная консультация.

При проведении пред зачетных консультаций рекомендуется:

- дать организационные указания о порядке работы при подготовке к зачету, рекомендации по лучшему усвоению и приведению в стройную систему изученного материала дисциплины;
- ответить на непонятные, слабо усвоенные вопросы;
- дать ответы на вопросы, возникшие в процессе изучения дисциплины и выходящие за рамки учебной программы, «раздвинуть границы»;

- помочь привести в стройную систему знания обучаемых.

Для этого необходимо:

- уточнить учебный материал заключительной лекции. На ней целесообразно указать наиболее сложные и трудноусвояемые места курса, обратив внимание на так называемые подводные камни, выявленные на предыдущих зачетах.

- определить занятие, на котором заблаговременно довести организационные указания по подготовке к зачету.

Рекомендуется использовать при проведении консультаций опросно-ответную форму проведения. Целесообразно, чтобы обучаемые сами задавали вопросы. По характеру и формулировке вопросов преподаватель может судить об уровне и глубине подготовки обучаемых.

6.2. Уточняются организационные мероприятия и методические приемы при проведении зачета.

Количество одновременно находящихся экзаменуемых в аудитории. В аудитории, где принимается экзамен, может одновременно находиться студентов из расчета не более пяти экзаменуемых на одного экзаменатора.

Время, отведенное на подготовку ответа по билету, не должно превышать: для экзамена – 20 минут. По истечению данного времени после получения билета (вопроса) студент должен быть готов к ответу.

Организация практической части зачета. Практическая часть зачета организуется так, чтобы обеспечивалась возможность проверить умение студентов применять теоретические знания при решении практических заданий, освоение компетенций. Она проводится путем постановки экзаменуемым отдельных задач, упражнений, заданий, требующих практических действий по решению заданий. Каждый студент выполняет задание самостоятельно путем производства расчетов, решения задач, работы с документами и др. При выполнении заданий студент отвечает на дополнительные вопросы, которые может ставить экзаменатор.

Действия экзаменатора

Студенту на зачете разрешается брать один билет. В случае, когда экзаменуемый не может ответить на вопросы билета, ему может быть предоставлена возможность выбрать второй билет при условии снижения оценки на 1 балл.

Во время испытания промежуточной аттестации студенты могут пользоваться рабочими программами учебных дисциплин, а также справочниками

и прочими источниками информации, перечень которых устанавливается преподавателем.

Использование материалов, не предусмотренных указанным перечнем, а также попытка общения с другими студентами или иными лицами, в том числе с применением электронных средств связи, несанкционированные преподавателем перемещение по аудитории и т.п. не разрешается и являются основанием для удаления студента из аудитории с последующим проставлением в ведомости оценки «неудовлетворительно».

Студент, получивший на зачете неудовлетворительную оценку, ликвидирует задолженность в сроки, устанавливаемым приказом директора института. Окончательная передача зачета принимается комиссией в составе трех человек (заведующий кафедрой, лектор потока, преподаватель родственной дисциплины).

Задача преподавателя на зачете заключается в том, чтобы внимательно заслушать студента, проконтролировать решение практических заданий, предоставить ему возможность полностью изложить ответ. Заслушивая ответ и анализируя методы решений практических заданий, преподаватель постоянно оценивает насколько полно, системно и осмысленно осуществляется ответ, решается практическое задание.

Считается бестактностью прерывать ответ студента, преждевременно давать оценку его ответам и действиям.

В тех случаях, когда ответы на вопросы или практические действия были недостаточно полными или допущены ошибки, преподаватель после ответов студентом на все вопросы задает дополнительные вопросы с целью уточнения уровня освоения дисциплины. Содержание индивидуальных вопросов не должно выходить за рамки рабочей программы. Если студент затрудняется сразу ответить на дополнительный вопрос, он должен спросить разрешения предоставить ему время на подготовку и после подготовки отвечает на него.

Таблица 10 – Критерии и шкала оценки знаний на зачете

Критерии	Оценка	
	«зачтено»	« не зачтено»
Объем	Твердые знания в объеме основных вопросов, в основном правильные решения практических заданий, освоены все компетенции	Нет твердых знаний в объеме основных вопросов, освоены не все компетенции
Системность	Ответы на вопросы в пределах учебного материала, вынесенного на контроль.	Нет ответов на вопросы учебного материала, вынесенного на контроль.

Осмысленность	Допускает незначительные ошибки при ответах и практических действиях.	Допускает значительные ошибки при ответах и практических действиях.
Уровень освоения компетенций	Осваиваемые компетенции сформированы	Осваиваемые компетенции не сформированы

7.5 Примерная тематика курсовых работ

1. Централизованное регулирование напряжения.
2. Принципиальная схема трансформатора с ПБВ и РПН.
3. Постоянные и переменные потери электроэнергии.
4. Составляющие постоянных потерь.

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины «Механика грунтов»

Основная литература:

1. Фролов, Ю.М. Основы электроснабжения [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ю.М. Фролов, В.П. Шелякин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2012. — 432 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/4544>. — Загл. с экрана.
2. Малафеев, С.И. Надёжность электроснабжения [Электронный ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2017. — 368 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/91070>. — Загл. с экрана.
3. Сибикин, Ю. Д. Основы электроснабжения объектов: учебное пособие / Ю. Д. Сибикин. — М.-Берлин Директ-Медиа, 2014. - 328 с. Ре-жим доступа: <http://www.biblioclub.ru /books/180884>

Дополнительная литература:

1. Полуянович, Н.К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий [Электронный ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2017. — 396 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/91900>. — Загл. с экрана.
2. Щербаков, Е.Ф. Электроснабжение и электропотребление в строительстве [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е.Ф. Щербаков, Д.С. Александров, А.Л. Дубов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2012. — 512 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/9469>. — Загл. с экрана.

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины «Электропитающие системы и сети»

Электронная библиотечная система «Университетская библиотека»– <http://www.biblioclub.ru>

Электронно-библиотечная система издательства «Лань» – e.lanbook.com.

Электронная библиотека учебной литературы – <http://www.alleng.ru>

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Электропитающие системы и сети»

10.1 Методические указания по работе над конспектом лекций во время и после проведения лекции

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие действия: вести конспектирование учебного материала; обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации по их применению; задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

10.2 Методические указания к практическим занятиям

При подготовке к практическим занятиям обучающимся необходимо изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо освоить основные понятия и методики расчета показателей, ответить на контрольные вопросы.

В течение практического занятия студенту необходимо выполнить задания, выданные преподавателем, что зачитывается как текущая работа студента.

10.3 Методические указания по подготовке доклада

При подготовке доклада рекомендуется сделать следующее. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Подготовить сопроводительную слайд-презентацию и/или демонстрационный раздаточный материал по выбранной теме.

Рекомендуется провести дома репетицию выступления с целью отработки речевого аппарата и продолжительности выступления (регламент – 7 мин.).

10.4 Методические указания по выполнению творческих заданий

Рекомендуется в каждом из сформированных творческих коллективов студентов назначить ответственного координатора, который должен руководить работой в целом.

Проведение анализа по отдельным направлениям внутри творческого коллектива рекомендуется поручить отдельно тому или иному члену творческого коллектива, который и будет отвечать за данный вид анализа по исследуемому предприятию.

10.5 Методические указания по подготовке к контрольным мероприятиям

Текущий контроль осуществляется в виде устных, тестовых опросов по теории. При подготовке к опросу студенты должны освоить теоретический материал по темам, выносимым на этот опрос.

При подготовке к опросу студентам необходимо повторить материал лекционных и практических занятий по отмеченным преподавателем темам.

10.6 Методические указания по выполнению индивидуальных типовых заданий

В случае пропусков занятий, наличия индивидуального графика обучения и для закрепления практических навыков студентам могут быть выданы типовые индивидуальные задания, которые должны быть сданы в установленный преподавателем срок. Выполненные задания оцениваются на оценку.

Таблица 11 – Методические рекомендации по освоению дисциплины «Электропитающие системы и сети»

Вид учебного занятия	Методические указания
Лекция	Перед лекцией повторить материал прошлой лекции. Написание конспекта лекции: кратко, схематично фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; выделять ключевые слова, термины. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо задать вопрос преподавателю.
Практическое занятие	При подготовке к занятию проработать конспект лекции, подготовить ответы на контрольные вопросы. Во время занятия выполнять задания, предложенные преподавателем.
Подготовка к зачету	Ознакомиться со списком вопросов. Перед зачетом повторить материал, ориентируясь на конспект лекций и рекомендуемую

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Электропитающие системы и сети», включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Электропитающие системы и сети» широко используются следующие информационные технологии:

1. Чтение лекций с использованием презентаций.
2. Проведение практических занятий на базе компьютерных классов с использованием ИКТ технологий.
3. Осуществление текущего контроля знаний на базе компьютерных классов с применением ИКТ технологий.

Перечень программного обеспечения, используемого в образовательном процессе:

- ОС Windows 7;
- Microsoft Office 2013;

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса

Специализированные аудитории, используемые при проведении лекционных и практических занятий, оснащены мультимедийными проекторами и комплектом аппаратуры, позволяющей демонстрировать текстовые и графические материалы.

Перечень аудиторий и материально-технические средства, используемые в процессе обучения, представлены в таблице 12.

Таблица 12 – Перечень аудиторий и оборудования

Аудитория	Вид занятия	Материально-технические средства
1	2	3
№217 Поточная аудитория	Лекции; практические занятия	- комбинированные сидения с письменным местом, классная доска, кафедра для преподавателя; экран, проектор
№212 Поточная аудитория	Практические занятия, самостоятельная работа студентов, курсовое проектирование	- комбинированные сидения с письменным местом, классная доска, кафедра для преподавателя; - экран, проектор
№208 Компьютерная аудитория	Практические занятия	- Рабочее место преподавателя: - персональный компьютер 1 шт; Рабочее место учащегося: - персональный компьютер с монитором 15 шт; - устройства ввода/вывода звуковой информации (колонки) - 15 шт; Программное обеспечение

13 Вопросы для проведения выходного контроля по дисциплине

ВАРИАНТ №1

Ф.И.О. _____

1. К параметрам синхронного генератора не относится

- A) Коэффициент полезного действия
- B) Номинальный ток
- C) номинальная мощность
- D) Коэффициент мощности
- E) Коэффициент трансформации

2. Ротор выполняется неявнополусным

- A) только у синхронных компенсаторов
- B) только у гидрогенераторов
- C) у гидрогенераторов и синхронных компенсаторов
- D) у всех электрических машин
- E) у турбогенераторов

3. Марка турбогенераторов имеющих косвенное охлаждение обмотки статора и непосредственное (форсированное) охлаждение обмотки ротора водородом

- A) СВК
- B) СВФ
- C) ТВФ
- D) ТВВ
- E) ТВМ

4. Тип гидрогенератора синхронного вертикального с непосредственным охлаждением обмотки статора водой и форсированным охлаждением обмотки ротора воздухом

- A) ТВМ
- B) ТВФ
- C) СВФ
- D) СВ
- E) ВГС

5. К элементам конструкции синхронного генератора не относится:

- A) Обмотки
- B) Статор
- C) Сердечник
- D) Расширитель
- E) Ротор

6. Частота вращения турбогенератора, при числе пар полюсов $p=2$

- A) 750 об/мин
- B) 300 об/мин
- C) 1500 об/мин
- D) 3000 об/мин
- E) 1000 об/мин

7. Номинальная полная мощность генератора может быть определена по следующей формуле

- A) $S_{ном} = U_{ном} \cdot I_{ном} / \sqrt{3}$
- B) $S_{ном} = 3 \cdot U_{ном} \cdot I_{ном}$
- C) $S_{ном} = U_{ном} \cdot I_{ном} / 3$
- D) $S_{ном} = U_{ном} \cdot I_{ном}$
- E) $S_{ном} = \sqrt{3} \cdot U_{ном} \cdot I_{ном}$

8. Номинальная активная мощность генератора может быть определена по следующей формуле

- A) $P_{ном} = U_m \cdot I_m \cdot \cos\varphi_m$
- B) $P_{ном} = [\sqrt{3} U]_m \cdot I_m \cdot [\cos\varphi]_m$
- C) $P_{ном} = [\sqrt{3} U]_m \cdot I_m$
- D) $P_{ном} = 3U_m \cdot I_m \cdot \cos\varphi_m$
- E) $P_{ном} = U_m \cdot I_m \cdot [\cos\varphi]_m / \sqrt{3}$

9. Укажите достоинство, которое нельзя применить к водородной системе охлаждения

- A) Пожаробезопасность
- B) Отсутствие окисления изоляции в среде водорода
- C) Более сложная, чем у воздуха, теплопроводность
- D) Меньшая плотность у водорода, чем у воздуха
- E) Взрывобезопасность

10. Силовые трансформаторы и автотрансформаторы предназначены

- A) Для понижения напряжения и тока
- B) Для повышения напряжения и тока
- C) Для преобразования напряжения
- D) Для преобразования тока
- E) Для преобразования энергии с одного напряжения на другое

ВАРИАНТ №2

Ф.И.О. _____

11. Тип трансформатора трехфазного с расщепленной обмоткой НН с системой охлаждения «Д» с регулятором напряжения РПН

- A) ТРДЦНС

- В) ТРДЦН
- С) ТДТН
- Д) ТНЦ
- Е) ТРДН

12. Конструктивной и механической основой трансформатора является

- А) Бак трансформатора
- В) Охлаждающее устройство
- С) Защитные и измерительные устройства
- Д) Обмотки
- Е) Магнитопровод

13. Не изготавливаются силовые трансформаторы

- А) Трехобмоточные
- В) Автотрансформаторы
- С) С расщепленными обмотками
- Д) Двухобмоточные
- Е) Однообмоточные

14. Обычно на ТЭЦ устанавливается следующее число трансформаторов связи

- А) 2
- В) 4
- С) 5
- Д) 1
- Е) 3

15. Автотрансформаторы на ГРЭС предназначены

- А) Для подключения генератора.
- В) Для подключения резервного трансформатора собственных нужд.
- С) Для связи РУ высшего и среднего напряжений
- Д) Для связи РУ высшего и низшего напряжений.
- Е) Для подключения рабочего трансформатора собственных нужд.

16. Автотрансформатор по конструкции отличается от обыкновенного трансформатора

- А) Наличием электрической связи между обмотками СН и НН
- В) Наличием электрической связи между обмотками ВН, СН и НН
- С) Наличием электрической связи между обмотками ВН и СН
- Д) Наличием электрической связи между обмотками ВН и НН
- Е) Наличием встроенного автоматического регулятора напряжения

17. Регулировать напряжение трансформатора без отключения его от сети позволяет устройство

- А) АБР
- В) АРВ

- С) РПН
- Д) ПБВ
- Е) УБФ

18. Наиболее часто в электроустановках встречается

- А) Двухфазное короткое замыкание
- В) Двухфазное короткое замыкание, на землю через дугу
- С) Трехфазное короткое замыкание
- Д) Двухфазное короткое замыкание, на землю
- Е) Однофазное короткое замыкание

19. К симметричным видам к.з. относится

- А) Однофазное к.з в сетях с заземленной нейтралью
- В) Однофазное к.з в сетях с изолированной нейтралью
- С) Двухфазное к.з в сетях с заземленной нейтралью
- Д) Двухфазное к.з в сетях с изолированной нейтралью
- Е) Трехфазное к.з в сетях с изолированной нейтралью

20. Вид симметричного короткого замыкания

- А) Все виды короткого замыкания
- В) Двухфазное короткое замыкание
- С) Трехфазное короткое замыкание
- Д) Двухфазное короткое замыкание, на землю
- Е) Однофазное короткое замыкание

ВАРИАНТ №3

Ф.И.О. _____

21. Короткое замыкание в электроустановках сопровождается

- А) Увеличением тока и сопротивления
- В) Понижением тока и увеличением сопротивления
- С) Понижением напряжения и увеличением сопротивления
- Д) Понижением напряжения и уменьшением тока
- Е) Понижением напряжения и увеличением тока

22. Короткое замыкание сопровождается

- А) Изменением напряжения в допустимых пределах и увеличением тока у потребителя
- В) Увеличением тока, при этом напряжение остается неизменным
- С) Резким повышением тока и напряжения на выходе генератора
- Д) Увеличением тока и сопротивления, что вызывает повышенный нагрев
- Е) Резким снижением напряжения вблизи места повреждения и увеличением тока

23. К специальным техническим средствам для ограничения тока К.З, относятся

- А) АПВ на линиях
- В) Трансформаторы с расщепленной обмоткой низкого напряжения

- С) Дугогасящие реакторы
- Д) Секционирование сети
- Е) Токоограничивающие реакторы

24. Расчет токов к.з. для времени $t > 0$ необходим

- А) Для выбора силовых трансформаторов
- В) Для выбора изоляторов
- С) Для выбора гибких шин
- Д) Для выбора коммутационных аппаратов
- Е) Для выбора жестких шин

25. Расчеты токов короткого замыкания выполняются

- А) для выбора схемы релейной защиты
- В) для оценки электродинамического действия тока
- С) для выбора схемы и уставок релейной защиты
- Д) для выбора и проверки параметров электрооборудования, а также уставок релейной защиты
- Е) для оценки термического и электродинамического действия тока

26. Наибольший ток при трехфазном коротком замыкании в электрической сети

- А) I_p
- В) i_a
- С) I_{oo}
- Д) I_{po}
- Е) i_y

27. При оценке электродинамического действия тока КЗ, учитывается ток

- А) i_y
- В) i_a
- С) I
- Д) I_{po}
- Е) I_p

28. Токи КЗ не ограничивает

- А) Секционирование
- В) Применение БТУ
- С) Применение трансформатора с расщепленной обмоткой
- Д) Установка реакторов
- Е) Применение автотрансформатора

29. В отключающих аппаратах выше 1кВ не применяется способ гашение дуги

- А) Гашение дуга в воздухе высокого давления
- В) Гашение дуга в элегазе высокого давления
- С) Гашение дуги в вакууме
- Д) Гашение дуги в масле

Е) Удлинение дуги

30. На напряжение до 1000 В не применяются

- А) Рубильники
- В) Предохранители
- С) Контактторы
- Д) Силовые выключатели
- Е) Переключатели

ВАРИАНТ №4

Ф.И.О. _____

31. На напряжение до 1000В применяются следующие аппараты

- А) Разъединители
- В) Автоматические выключатели
- С) Короткозамыкатели
- Д) Отделители
- Е) Разрядники

32. Рубильник - это коммутационный аппарат предназначенный

- А) Для управления и защиты от перегрузок электрической цепи постоянного и переменного тока
- В) Для автоматического отключения и включения цепи постоянного и переменного тока
- С) Для автоматического отключения цепи постоянного и переменного тока в ненормальных режимах
- Д) Для переключения электрической цепи постоянного и переменного тока
- Е) Для ручного отключения и включения цепи постоянного и переменного тока с токами до номинального

33. Расцепители являются основными элементами конструкции

- А) Рубильников
- В) Переключателей
- С) Контактторов
- Д) Магнитных пускателей
- Е) Автоматических воздушных выключателей

34. Контакттор - это коммутационный аппарат предназначенный...

- А) Для управления и защиты от перегрузок электрической цепи постоянного и переменного тока
- В) Для автоматического отключения и включения цепи постоянного и переменного тока в нормальных режимах
- С) Для автоматического отключения цепи постоянного тока в ненормальных режимах

- D) Для частых (до 600-1500раз/час) коммутаций электрической цепи постоянного и переменного тока в нормальных режимах
- E) Для ручного отключения и включения цепи постоянного и переменного тока с токами до номинального
35. Магнитные пускатели предназначены
- A) Для ручного отключения и включения цепи постоянного и переменного тока с токами до номинального
- B) Для управления электродвигателями в нормальном режиме
- C) Для автоматического отключения и включения цепи постоянного и переменного тока в нормальных режимах
- D) Для управления электродвигателями в нормальном режиме и защиты их от токов короткого замыкания
- E) Для управления электродвигателями в нормальном режиме и защиты их от перегрузки
36. Для управления электродвигателями в нормальном режиме и защиты их от перегрузки в установках до 1000В применяются
- A) переключатели
- B) магнитные пускатели
- C) рубильники
- D) предохранители
- E) автоматические воздушные выключатели
37. Автоматические воздушные выключатели до 1000 В предназначены
- A) Для автоматического отключения и включения цепи переменного тока в нормальном режиме
- B) Для частых (до 600-1500) коммутаций электрической цепи постоянного и переменного тока в нормальных режимах
- C) Для коммутаций электрической цепи постоянного и переменного тока в аварийных режимах, а также нечастых (от 6 до 30 раз в сутки) оперативных включений и отключений
- D) Для переключения электрической цепи постоянного и переменного тока
- E) Для управления и защиты от перегрузок электрической цепи постоянного и переменного тока
38. Разъединитель - это ...
- A) контактный коммутационный аппарат, предназначенный для включения и отключения токов в любых режимах
- B) коммутационный аппарат, предназначенный для включения и отключения цепи в аварийных режимах
- C) коммутационный аппарат, предназначенный для переключения электрических цепей
- D) контактный аппарат, предназначенный для реверсивного пуска двигателей

Е) контактный коммутационный аппарат, предназначенный для включения и отключения цепи без тока или с незначительным током

39. Конструктивно отсутствуют разъединители...

- А) Рубящего типа
- В) Подвесного типа
- С) Горизонтально - поворотного типа
- Д) Катящего типа
- Е) Вакуумного типа

ВАРИАНТ №5

Ф.И.О. _____

40. Гибкие шины не проверяются на схлестывание при значении тока к.з. $I_{п.о.}$,

- А) $I_{п.о.} < 60\text{кА}$
- В) $I_{п.о.} < 40\text{кА}$
- С) $I_{п.о.} < 50\text{кА}$
- Д) $I_{п.о.} < 30\text{кА}$
- Е) $I_{п.о.} < 20\text{кА}$

41. Для сборных шин и ошиновок ГРУ применяются

- А) Жесткие стальные шины
- В) Гибкие медные провода
- С) Жесткие алюминиевые шины
- Д) Гибкие алюминиевые провода
- Е) Гибкие стальные провода

42. При токах более 3000 А при следующих сечениях применяют шины

- А) Коробчатые
- В) Прямоугольные трех полосные
- С) Прямоугольные двух полосные
- Д) Круглые
- Е) Прямоугольные однополосные

43. Трансформаторы тока не выбирают по следующему условию

- А) по классу точности
- В) по току
- С) по вторичной нагрузке
- Д) по напряжению
- Е) по отключающей способности

44. Экономическая целесообразность схемы при технико-экономическом сравнении структурных схем вариантов определяется

- А) Капиталовложениями и годовыми эксплуатационными издержками

- В) Стоимостью потерь электрической энергии
- С) Годовыми эксплуатационными издержками
- Д) Капиталовложениями на сооружение электроустановок
- Е) Минимальными приведенными затратам!

45. Дуговой разряд при размыкании электрической цепи начинается за счет

- А) Термоионизации промежутка в створе дуги
- В) Ударной ионизации
- С) Термоэлектронной эмиссии
- Д) Переходного процесса, который связан с синусоидальным характером напряжения
- Е) Автоэлектронной эмиссии

46. Горение электрической дуги между контактами поддерживается

- А) переходным процессом, который связан с синусоидальным характером напряжения
- В) ударной ионизацией
- С) термоэлектронной эмиссией
- Д) автоэлектронной эмиссией
- Е) термоионизацией промежутка в створе дуги

47. В отключающих аппаратах до 1 кВ не применяется способ гашения дуги

- А) Движение дуги в магнитном поле
- В) Многократный разрыв цепи тока
- С) Гашение дуги в узких щелях
- Д) Удлинение дуги
- Е) Деление длинной дуги на ряд коротких

48. Способы гашения электрической дуги используемые в аппаратах до 1000 В

- А) Гашение дуги в газах высокого давления, движение дуги в магнитном поле, удлинение дуги
- В) Удлинение дуги, движение дуги в магнитном поле, гашение дуги в вакууме
- С) Гашение дуги в вакууме, удлинение дуги, движение дуги в магнитном поле
- Д) Деление длинной дуги на ряд коротких, гашение дуги в масле, удлинение дуга
- Е) Удлинение дуги, движение дуги в магнитном поле, деление длинной дуги на ряд коротких, гашение дуги в узких щелях

49. Для гашения электрической дуги в аппаратах до и выше 1000 В используется

- А) Гашение в элегазе
- В) Гашение дуги в масле
- С) Гашение дуги в вакууме
- Д) Гашение дуги за счет синхронизации момента отключения с бестоковой паузой
- Е) Гашение дуга в узких щелях, удлинение дуги

Ф.И.О. _____

50. Для гашения электрической дуги в выключателях нагрузки типа ВН-16, УСП-35У используется:

- А) Затягивание электрической дуги в узкие щели
- В) Газ под давлением, постоянно находящийся в дугогасительной камере
- С) Деление дуги на ряд коротких дуг
- Д) Вращение дуги в поле постоянных магнитов, встроенных в подвижные и неподвижные контакты
- Е) Газ, выделяющийся в дугогасительной камере в момент горения электрической дуги

51. При оценке термического действия тока КЗ, учитывается ток

- А) i_y
- В) i_a
- С) I
- Д) $I_{по}$
- Е) $I_{п}$

52. Определить тепловой импульс тока КЗ (импульс квадратичного тока КЗ) Дано $I_{по}=10$ кА; $t=0.1$ с; $T_a=0,02$ с

- А) 8 кА² с
- В) 83,3 кА² с
- С) 100 кА² с
- Д) 1,2 кА² с
- Е) 12 кА² с

53. В предохранителях с разборными патронами типа ПР плавкие вставки могут быть выполнены из

- А) меди и цинка
- В) меди и алюминия
- С) Серебра и алюминия
- Д) Меди и серебра
- Е) Цинка и свинца

54. Разъединителями не допускается выполнять следующие операции

- А) Отключение и включение нейтралей трансформаторов в любых режимах
- В) Создание видимого разрыва в отключенной электрической цепи
- С) Отключение и включение зарядного тока шин
- Д) Отключение тока нагрузки до 15 А при напряжении до 10 кВ
- Е) Отключение тока короткого замыкания

55. Короткозамыкатель - это коммутационный аппарат...

- А) Предназначенный для отключения электрической цепи в ненормальных режимах работы трансформатора

- В) Предназначенный для отключения электрической цепи при коротком замыкании
- С) Предназначенный для создания искусственного короткого замыкания в цепи трансформатора при витковом замыкании внутри трансформатора с целью его дальнейшего отключения
- Д) С самовозвратом предназначенный для создания искусственного короткого замыкания при витковом коротком замыкании
- Е) Предназначенный для управления электрической цепью при коротких замыканиях

56. Отделители предназначены

- А) для ручного отключения обесточенных цепей
- В) для ручного отключения цепей под нагрузкой
- С) для автоматического отключения обесточенных цепей
- Д) для дистанционного отключения цепей с нагрузкой
- Е) для автоматического отключения цепей под нагрузкой

57. Отделитель от разъединителя отличается

- А) Габаритами
- В) Способом гашения дуги
- С) Плоскостью движения ножей
- Д) Контактной системой
- Е) Приводом

58. Токоограничивающим свойством обладают электрические аппараты

- А) Разъединители
- В) Магнитные пускатели
- С) Предохранители
- Д) Контактторы
- Е) Силовые выключатели

59. В предохранителях ПК ребристый керамический сердечник предусматривается...

- А) Для обеспечения механической прочности корпуса предохранителя
- В) Для обеспечения электродинамической прочности при коротком замыкании
- С) При токах до 7,5А для обеспечения механической прочности вставки
- Д) При токах до 50А для обеспечения механической прочности вставки
- Е) Для ограничения коммутационных перенапряжений

Ф.И.О. _____

60. В предохранителях типа ПВТ для гашения электрической дуги, образовавшейся после расплавления вставок, используются

- А) Деление дуги на ряд коротких с одновременным удлинением дуги
- В) Давление инертного газа в трубке предохранителя
- С) Деление дуги на ряд коротких дуг
- Д) Удлинение дуги, которому способствует особая конструкция плавкой вставки
- Е) Давление и интенсивное продольное дутье газа, интенсивно выделяющегося газогенерирующей трубкой

61. Для снижения температуры плавления вставки в предохранителях с наполнителем используется

- А) Металлургический эффект - на полоски меди напаяны шарики олова
- В) Прорези, уменьшающие сечение
- С) Устанавливаются параллельные плавкие вставки из разных материалов
- Д) Пластины переменного сечения
- Е) Наполнитель, который при гашении дуги окисляется (реакция протекает с поглощением энергии)

62. В качестве материала плавкой вставки предохранителей типа ПКТ используют

- А) Серебро, алюминий
- В) Алюминий, сталь
- С) Медь, алюминий
- Д) Медь, сталь
- Е) Медь, серебро

63. Выкатная тележка КРУ может занимать положения

- А) Рабочее, испытательное и отключенное
- В) Рабочее и испытательное.
- С) Ремонтное и испытательное.
- Д) Рабочее и ремонтное.
- Е) Рабочее, испытательное и ремонтное.

64. Причиной взрыва масляных выключателей является:

- А) Перенапряжение на выводах выключателя
- В) Высокий уровень масла в баке
- С) Сложный температура окружающей среды
- Д) Коммутационные перенапряжения
- Е) Низкий уровень масла в баке

65. Баки (горшки) малообъемных масляных выключателей типа МГТ окрашиваются в красный цвет для предупреждения, что ...
- А) Выключатель взрывоопасен
 - В) Выключатель пожароопасен
 - С) Поверхность имеет высокую температуру нагрева
 - Д) Внутри горшка повышенное давление
 - Е) Горшок находится под напряжением
66. Подогрев в баках многообъемных масляных выключателях предусмотрен
- А) Для сохранения скорости движения контактов при низких температурах, когда вязкость масла увеличивается
 - В) Для исключения сильного охлаждения бака выключателя
 - С) Для обеспечения нормальной работы встроенных трансформаторов тока
 - Д) Для подогрева контактов выключателя с целью исключения появления масляной пленки
 - Е) Для обеспечения работы привода выключателя
67. Непрерывная продувка у воздушных выключателей выполнена
- А) Для охлаждения дуги и удаления продуктов горения
 - В) Для вентиляции воздухопроводов с целью поддержания необходимой чистоты
 - С) Для исключения увлажнения внутренней полости изоляторов, гасительной камеры и отделителя, которое может образоваться из-за выпадения росы при охлаждении окружающего воздуха
 - Д) Для обеспечения быстроедействия выключателей
 - Е) Для более точной регулировки давления воздуха (сброс лишнего воздуха), обеспечивающей надежную работу выключателя
68. Недостатком баковых выключателей является:
- А) Взрывоопасность, большая масса, необходимость контроля уровня и состояния масла, сложность конструкции
 - В) Пожароопасность, большой объем масла, сложность конструкции, трудность транспортировки
 - С) Пожаро - и взрывоопасность, большой объем масла, сложность конструкции
 - Д) Пожаро - и взрывоопасность, большой объем масла, необходимость контроля за уровнем и состоянием масла, неудобство транспортировки, монтажа и наладки
 - Е) Пожаро- и взрывоопасность, большой объем масла, низкая отключающая Способность
69. Недостатком вакуумных выключателей является:
- А) отсутствие шума при операциях
 - В) низкая надежность
 - С) сложность конструкции
 - Д) загрязнение окружающей среды
 - Е) возможность коммутационных перенапряжений

Ф.И.О. _____

70. Недостатками электромагнитных выключателей являются:

- A) Пожаро - и взрывоопасность
- B) Большой износ дугогасительных контактов
- C) Относительно несложная отключающая способность
- D) Непригодность для работы в условиях частых включений и отключений
- E) Сложность конструкции дугогасителя с системой магнитного дутья

71. Трансформаторы тока предназначены

- A) для преобразования первичного тока до значений наиболее удобных для измерительных приборов
- B) для отделения первичных цепей от вторичных
- C) для преобразования тока в первичных цепях
- D) для преобразования первичного тока до стандартных величин и для отделения первичных цепей от вторичных
- E) для выравнивания переменного тока

72. Коэффициент трансформации трансформатора тока определяется

- A) $K=I_1/I_2$
- B) $K=I_2/I_1$
- C) $K=U_2/U_1$
- D) $K=U_1/U_2$
- E) $K=I_1/U_2$

73. Трансформаторы тока предназначенные для наружной установки

- A) ТПЛ, ТЗЛ
- B) ТПЛ, ТВТ
- C) ТЗЛ, ТФЗМ
- D) ТФУМ, ТВТ
- E) ТФУМ, ТФЗМ

74. Напряжение на зажимах обмотки НН, соединенной по схеме разомкнутого треугольника, трансформатора напряжения НТМИ в нормальном режиме составляет

- A) 0
- B) $U_0\sqrt{3}$
- C) U_0
- D) $\sqrt{3} U_0$
- E) $3 U_0$

75. Трансформаторы напряжения с масляной изоляцией применяются на напряжение

- А) от 6 кВ до 35 кВ
- В) от 6 кВ до 110 кВ
- С) от 35 кВ до 500 кВ
- Д) от 1 кВ до 10 кВ
- Е) от 6 кВ до 1150 кВ

76. Согласно ПУЭ, на термическую стойкость при К.З. не проверяются

- А) трансформаторы напряжения
- В) жесткие шины
- С) высоковольтные выключатели
- Д) трансформаторы тока
- Е) разъединители

77. Коэффициент трансформации трансформатора напряжения определяется

- А) $K_u = U_{2ном} / U_{1ном} K_T$
- В) $K_u = U_{2ном} / U_{1ном} * K_T$
- С) $K_u = U_{1ном} / U_{2ном}$
- Д) $K_u = U_{2ном} / U_{1ном} * K_T$
- Е) $K_u = U_{2ном} / U_{1ном}$

78. Сопротивление «ХТВ%» для автотрансформатора определяется по формуле

- А) $X_{ТВ} \% = 0,125 U_{КВ.Н} \%$
- В) $X_{ТВ} \% = U_{КВ.Н} \%$
- С) $X_{ТВ} \% = 2 U_{КВ.Н} \%$
- Д) $X_{ТВ} \% = 1,5 U_{КВ.Н} \%$
- Е) $X_{ТВ} \% = 0,5(U_{КВ.Н} \% + U_{КВ-С} \% - U_{КС.Н} \%)$

79. Система охлаждения трансформатора ТДТН

- А) Масляное водяное охлаждение с направленным потоком масла
- В) Естественное масляное охлаждение
- С) Масляное охлаждение с дутьем и принудительной циркуляцией масла
- Д) Естественное воздушное охлаждение
- Е) Масляное охлаждение с дутьем и естественной циркуляцией масла

ВАРИАНТ №9

Ф.И.О. _____

80. На трансформаторах с системой охлаждения ДЦ и Ц, устройства циркуляции масла включаются автоматически

- А) если при минусовых температурах воздуха температура масла +45 градусов
- В) при температуре масла выше +50 градусов
- С) при нагрузке 50% от номинальной
- Д) при температуре окружающей среды выше +25 градусов
- Е) одновременно с включением трансформатора

81. Устройство РПН применяется на трансформаторах с целью
- А) Регулирования напряжения в режимах холостого хода
 - В) Восстановления в работе трансформатора при исчезновении напряжения со стороны питающей линии
 - С) Сезонного регулирования напряжения
 - Д) Регулирования напряжения в аварийных ситуациях
 - Е) Суточного регулирования напряжения
82. Устройство ПБВ применяется на трансформаторах с целью
- А) Восстановления в работе трансформатора при отключении питающей линии
 - В) Регулирования напряжения в режимах холостого хода
 - С) Регулирования напряжения в аварийных ситуациях
 - Д) Суточного регулирования напряжения
 - Е) Сезонного регулирования напряжения
83. Нейтралью электроустановок называется:
- А) общая точка обмоток- генераторов и трансформаторов, соединенных в треугольник
 - В) общая точка обмоток основного электрооборудования, соединенных в звезду
 - С) общая точка обмоток трансформаторов, соединенных в звезду
 - Д) общая точка обмоток генератора, соединенных в звезду
 - Е) общая точка обмоток основного электрооборудования, соединенных в треугольник
84. К тепловым электростанциям не относятся:
- А) ГТУ
 - В) ТЭЦ
 - С) ЛГУ
 - Д) ГАЭС
 - Е) ГЭС
85. Основной тип электростанций располагаемый в центре электрических и тепловых нагрузок
- А) ГТУ
 - В) ГРЭС
 - С) АЭС
 - Д) ГЭС и ГАЭС
 - Е) ТЭЦ
86. Меньшие эксплуатационные расходы и себестоимость производства электрической энергии характерно для станции типа
- А) АЭС
 - В) ГТУ
 - С) КЭС
 - Д) ГЭС

Е) ТЭЦ

87. На территории Казахстана большая часть электрической энергии вырабатывается...

- А) на тепловых электростанциях
- В) на дизельных электростанциях
- С) на гидроэлектростанциях
- Д) на атомных электростанциях
- Е) газотурбинных электростанциях

88. Электрические сети называются «сетями с малыми токами замыкания на землю», если при замыкание одной фазы на землю токи

- А) менее 300 А
- В) менее 500 А
- С) менее 30 А
- Д) менее 10 А
- Е) менее 20 А

89. Электрические сети называются «сетями с большими токами замыкания на землю», если при замыкание одной фазы на землю токи

- А) более 20 А
- В) более 200 А
- С) более 100 А
- Д) более 10 А
- Е) более 500 А

ВАРИАНТ №10

Ф.И.О. _____

90. Электроэнергетическая система- это...

- А) совокупность элементов, предназначенных для распределения и потребления энергии
- В) совокупность элементов, предназначенных для производства и потребления электроэнергии
- С) совокупность элементов, предназначенных для передачи и распределения электроэнергии
- Д) совокупность элементов, предназначенных для преобразования и распределения электрической энергии
- Е) Совокупность электрических станций, подстанций, тепловых и электрических сетей(далее- элементов), расположенных на одной территории и объединенных общим процессом производства, преобразования, передачи, распределения и потребления тепловой и электрической энергии

91. К элементам электроэнергетической системы относится:

- А) Линии, генераторы, трансформаторы

- В) Генераторы, трансформаторы, линии, вспомогательное оборудование, устройства управления и регулирования
- С) Устройства управления и регулирования, линии, трансформаторы
- Д) Трансформаторы, генераторы, устройства управления
- Е) Вспомогательное оборудование, генераторы, трансформаторы

92. Объединенные энергосистемы имеют преимущества. Какое из перечисленных не является преимуществом?

- А) Повышение гибкости работы электроустановок
- В) Увеличение надежности
- С) Повышение качества электроэнергии.
- Д) Экономичность.
- Е) Увеличение суммарного резерва мощности.

93. Для потребителей первой категории допускается перерыв на время электроснабжения

- А) На время включения резервного питания действиями дежурного персонала?
- В) На время автоматического восстановления питания
- С) 3 минуты
- Д) 1 сутки
- Е) 1 час

94. Электроприемники, перерыв в электроснабжении которых приводит к массовому недоотпуску продукции относится к следующей категории

- А) V
- В) I
- С) III
- Д) IV
- Е) II

95. Для электроснабжения потребителей 1 категории не применяется схема

- А) одна система сборных шин
- В) одна секционированная система сборных шин замкнутая в кольцо
- С) одна секционированная система сборных шин с секционным реактором
- Д) одна секционированная система сборных шин
- Е) две системы сборных шин

96. Качество электрической энергии характеризуется

- А) Напряжением, частотой сети, мощностью
- В) Частотой, симметрией и синусоидальностью
- С) Напряжением, симметрией и синусоидальностью
- Д) Напряжением, частотой сети, электрическим током
- Е) Напряжением, частотой сети, симметрией и синусоидальностью

97. Электрические подстанции предназначены:

- А) Для передачи и распределения электроэнергии
- В) Для трансформации электроэнергии.
- С) Для выработки и распределения электроэнергии.
- Д) Для передачи электроэнергии.
- Е) Для преобразования и распределения электроэнергии

98. К тупиковым относятся подстанции

- А) Присоединенные глухой отпайкой к одной или двум проходящим линиям
- В) Расположенные в начале линии электропередач
- С) Включенные в расщелку одной или двух линий с двусторонним питанием
- Д) К которым присоединено более двух линий питающей сети, приходящих от двух или более электроустановок
- Е) Получающие электроэнергию от одной электроустановки по одной или нескольким параллельным линиям

99. номинальным напряжением электроустановок называется

- А) Напряжение электрической цепи, к которой подключена электроустановка
- В) Напряжение на 5-10 % выше напряжения электрической сети
- С) линейное напряжение электроустановок
- Д) напряжение, при котором электроустановки предназначены для длительной работы
- Е) напряжение, которое выдерживают электроустановки

100. С точки зрения надежности электроснабжения потребители разделяются на следующее число категорий

- А) IV
- В) II
- С) V
- Д) I
- Е) III

14 Иные сведения и материалы

14.1 Инновационные формы проведения занятий

При осуществлении образовательного процесса применяются следующие образовательные технологии:

- традиционная с использованием современных технических средств;
- модульная;
- интерактивная.
- дистанционная

14.2 Особенности реализации дисциплины «Электропитающие системы и сети» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Обучение по дисциплине «Электропитающие системы и сети» инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

Для студентов с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными средствами, раздаточным материалом.

Для студентов с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств усиления остаточного зрения, а также предусмотрена возможность разработки аудиоматериалов.

По дисциплине «Электропитающие системы и сети» обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может осуществляться как в аудитории, так и дистанционно с использованием возможностей электронной образовательной среды (образовательного портала) и электронной почты.

Рабочую программу по дисциплине «Электропитающие системы и сети» составил к.т.н., доцент кафедры «ЭС и ТМ» Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета Лопатин Е.И.

" ____ " _____ 2023 г.

ПОДПИСЬ

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «ЭС и ТМ» Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета.

" ____ " _____ 2023 г.

протокол № _____

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора института
по учебной и научной работе

_____ Грибков А.М.

« ____ » _____ 2023 г.

И.о. заведующего кафедрой

_____ Чернышев А.Д.

« ____ » _____ 2023 г.

Программа утверждена на заседании Ученого совета Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета.

" ____ " _____ 2023 г.

протокол № _____

Ученый секретарь совета
к.ф.-м.н., доцент

Мельник Г.И.